


La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CEV: 14161226202606063123 en www.gijon.es/cev

ZANJA SANEAMIENTO H < 1.3 m. TIPO A

1/30 (cotas en metros)






ANCHO ZANJA RESIDUALES	
D cm	a cm
D < 35	D + 50 cm
35 < D < 70	D + 70 cm
70 < D < 120	D + 100 cm

*Bajo acera puede reducirse hasta 0.80 m mir


DETALLE DE ARQUETA 40X80 PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

1/30 (cotas en metros)



ZANJA SANEAMIENTO CON ENTIBACIÓN CUAJADA H 1.3m. < H < 3.5m. TIPO B

1/30 (cotas en metros)




ANCHO ZANJA RESIDUALES ZANJAS TIPO B	
D cm	a cm
D < 35	D + 90 cm
35 < D < 70	D + 110 cm
70 < D < 120	D + 140 cm


TAPA CIRCULAR DE FUNDICION

1/20 (cotas en metros)

PLANTA



ALZADO-SECCIÓN



REDACTORES:

Pablo García
Pablo Garcimartín García
Colegiado nº 18074 ICCP

N. Bagán
Natalia Bagán Aznar
Colegiado nº 24.489 ICCP

COMPÁS
CONSULTORES

rueda y vega
ARQUITECTOS
www.ruedavega.com

paisaje transversal
escuchar y transformar la ciudad

PROPIEDAD:

Gijón

Ayuntamiento de Gijón / Xixón

Red de aguas residuales Detalles

1/20 - 1/30 - 1/40 (A3)

FASE 1.2
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APP-PCTG LA PECUARIA
MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS

07.5
HOJA 1 DE 1
JULIO 2022
GIJÓN / XIXÓN
(ASTURIAS)