



SECCIONES TIPO DE ZANJA para ABASTECIMIENTO
EN ACERA
1/10

PARA TUBERÍAS DN <=125 mm




APERTURA DE ZANJA (0,75 x 0,60 x 1,00)	0,450 m ³ /ml
80% EXCAVACIÓN ZANJA	0,360 m ³ /ml
20% DEMOLICIÓN ZANJA	0,090 m ³ /ml




TAPADO DE ZANJA	(0,75 x 0,60 x 1,00)	0,450 m ³ /ml
TAPADO CON ZAHORRA	(0,35 x 0,60 x 1,00)	0,210 m ³ /ml
TAPADO CON ARENA	(0,40 x 0,60 x 1,00)	0,240 m ³ /ml

SECCIONES TIPO DE ZANJA para ABASTECIMIENTO
EN CALZADA
1/10

PARA TUBERÍAS DN <=125 mm



APERTURA DE ZANJA (0,75 x 0,60 x 1,00)	0,420 m ³ /ml
80% EXCAVACIÓN ZANJA	0,336 m ³ /ml
20% DEMOLICIÓN ZANJA	0,084 m ³ /ml




TAPADO DE ZANJA	(1,00 x 0,60 x 1,00)	0,600 m ³ /ml
TAPADO CON ZAHORRA	(0,60 x 0,60 x 1,00)	0,360 m ³ /ml
TAPADO CON ARENA	(0,40 x 0,60 x 1,00)	0,240 m ³ /ml

SECCIONES TIPO DE ZANJA para ABASTECIMIENTO
FORMACIÓN DE FIRMES
1/10


PARA TUBERÍAS DN <=125 mm

CAJEOS Y DEMOLICIÓN
PREVIOS AL HORMIGONADO




EXCAVACIÓN CAJEOS	0,30 x 0,60 x 1,00	0,180 m ³ /ml
DEMOLICIÓN	2 x 0,30 x 0,40 x 1,00	0,240 m ³ /ml

HORMIGONADO




HORMIGONADO	0,30 x 1,40 x 1,00	0,420 m ³ /ml
-------------	--------------------	--------------------------


BOCA DE LLAVE
(PARA ACOMETIDAS)
1/10




MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL DN600 CLASE D400
(PARA ARQUETA DE VALVULERÍA)
1/10




MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 600X300 CLASE C250
(PARA ARQUETA DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO)



ARQUETA ACOMETIDA DE AGUA (30x60)
1/10



ALZADO



Ayuntamiento de Gijón – APROBACIÓN INICIAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL– 19 de noviembre de 2024



Ayuntamiento de Gijón - APROBACIÓN DEFINITIVA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL – 17 de junio de 2025

PETICIONARIO:
CASTIELLO BARREO, S.L.

ASISTENCIA TÉCNICA:
ATYCAS

INGENIERO CIVIL AUTOR DEL PROYECTO
PEDRO V. JIMÉNEZ SÁNCHEZ

OBRA:
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AUA-PRV03
CAMINO DE LOS MODROÑOS - CAMINO DE MONTEVENTO
SOMIÓ (GIJÓN)

FECHA:
MAYO 2024
ESCALA (A1):
INDICADAS

DESIGNACIÓN:
DETALLES
ABASTECIMIENTO

PLANO Nº:
10.1
HOJA 1 DE 1